



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE

✉ ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
☎ tel. 68 454 85 50

✉ wlos@zgora.pios.gov.pl
☐ www.zgora.pios.gov.pl
☎ fax 68 454 84 59

Zielona Góra, dnia 26.05.2017 r.

WAZ.2600.3.1.2017.SJ

Zapytanie ofertowe

Dotyczy procedury udzielenia zamówień, dla których wartość nie przekracza wyznaczonej w złotych wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
NIP 973-00-51-090
Tel. 68-4548550

2. Opis i termin realizacji przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pokoju wagowego i dostawa, montaż i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pokoju wagowego laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

POKÓJ WAGOWY – zlokalizowany na poziomie 1, z oknem połaciowym (północno-wschodnia strona budynku).

Miejsce docelowej dostawy i instalacji:

Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze, ul. Siemiradzkiego 19

ZALECANA WIZJA LOKALNA.

3. Zakres prac obejmuje:


I. Prace ogólnobudowlane.

II. Dostawa i montaż (fabrycznie nowych):

1. Klimatyzatora jonizacyjnego utrzymującego w pokoju o kubaturze 50 m³ temperaturę $20 \pm 1^\circ\text{C}$ (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12341:2014) niezależnie od temperatury otoczenia – 1 szt.
2. Nawilzaczy powietrza – 2 szt. pozwalających utrzymać stałą wilgotność w zakresie 45–50% RH (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12341:2014) w pomieszczeniu o kubaturze 50 m³, pracujących bez wymiennych filtrów. Nawilżacz nie może wytwarzać tzw. mgiełki, powodować osadzania się zanieczyszczeń w postaci osadu wapiennego (bez efektu "białego pyłu") oraz nie może powodować przewilżenia. Urządzenia powinny pracować w oparciu o metodę zimnego odparowania wody.
3. Osuszacza – 1 szt.
4. Rejestratora z opcją gromadzenia danych i odczytem np. za pomocą komputera oraz regulatora temperatury i wilgotności wraz z czujkami pomiarowymi do sterowania urządzeniami wykonawczymi wymienionymi w pkt. 1, 2 i 3, pozwalającymi utrzymywać w/w warunki temperatury i wilgotności. Urządzenie jest zasilane z sieci energetycznej 230V. Regulator z czujnikami temperatury (niepewność pomiaru na poziomie ufności $95\% \leq 0,2\text{ K}$) i wilgotności (niepewność pomiaru na poziomie ufności $95\% \leq 2\% \text{ RH}$) musi posiadać

indywidualne świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą EN-ISO/IEC 17025, które musi być dostarczone wraz z dostawą sprzętu.

5. Ścianki działowej od drzwi wejściowych wykonanej z bezpiecznego szkła przezroczystego w ramach aluminiowych, z drzwiami przesuwanymi oszklonymi z komorą termiczną wyposażoną w kołnierz izolujący nad przestrzenią sufitu podwieszanego.
6. Szafa do kondycjonowania filtrów o wymiarach szer. 90 cm x gł. 40 cm x wys. 140 cm podzielona pionowo na dwie równe części z 10 szufladami w każdej części. W każdej części znajduje się:
 - 9 szuflad do kondycjonowania filtrów zamocowanych na prowadnicach bocznych o wysokości 12 cm, szer. ok. 45cm, gł. 40cm zamontowanych jedna pod drugą, ze ścianką czołową o wys. 9 cm, częściowo odkrytą w górnej części szuflady.
 - 1 szuflada na dole szafki całkowicie zamykana o wysokości pozostałej do 140 cm. W bocznych ściankach szuflad do kondycjonowania filtrów wykonać po 4 otwory o średnicy 2 cm rozmieszczone symetrycznie na całej długości i w połowie ich wysokości, umożliwiające przepływ powietrza. Szuflady do kondycjonowania filtrów (18 szt.) należy wyposażyć w wyjmowane, wykonane ze sklejki drewnianej tace (vide: Rysunek nr 1) umożliwiające ułożenie 16 płytek o śr. 6 cm, przedzielone przegrodami o wysokości 1 cm w czterech rzędach.



Rysunek nr 1

7. Szafa musi być wykonana w technologii bezpyłowej i zabezpieczona łatwo zmywalną powłoką w kolorze jasno szarym.
8. Biurko do pracy wykonane w technologii bezpyłowej i zabezpieczone łatwo zmywalną powłoką melaminową w kolorze jasno szarym.
9. Laptop archiwizujący dane z pokoju wagowego współpracujący z mikrowagą precyzyjną umożliwiając rejestrację danych pomiarowych, ich obróbkę statystyczną w arkuszu kalkulacyjnym.
10. Drukarka laserowa do generowania wydruków danych pomiarowych.
11. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla przynajmniej 2 osób w miejscu dostawy. Szkolenie musi zawierać przynajmniej: programowanie urządzeń, obsługę zapobiegawczą, rozpoznawanie awarii i inne zagadnienia zalecane przez producenta.

12. Wymagania ogólne urządzeń

Opis	Wymagania minimalne
Standard produkcji	Certyfikat zgodności CE urządzenia lub równoważny (załączyć do oferty)
Dokumentacja	<p>Dla każdego dostarczonego urządzenia Wykonawca dostarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrukcje obsługi (działania, konserwacji, rysunki, schematy) producenta w języku polskim, - cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. - całą dokumentację w formie elektronicznej w formacie .pdf lub .doc (MS Word), - karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę w dniu podpisania protokołu odbioru dostawy.
Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego	<ul style="list-style-type: none"> - Gwarancja dotycząca jakości wyposażenia, prawidłowej pracy urządzeń oraz utrzymania warunków środowiskowych opisanych w normie PN-EN 12341: 2014 - 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru dostawy urządzeń, przy założeniu obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta. - Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. - Zapewnienie autoryzowanego przez Producenta serwisu gwarancyjnego. - Serwis gwarancyjny w miejscu zainstalowania - Zamawiający wymaga aby pracownicy serwisujący porozumiewali się w języku polskim - W przypadku awarii urządzenia, naprawa w miejscu instalacji lub wymiana na urządzenia zastępcze na okres naprawy. - Przywrócenie zdolności do pracy urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii. - czas reakcji serwisu: 48 godz. (podjęcie naprawy) - W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych dostawcy. - Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.
Serwis pogwarancyjny	Wykonawca zapewni, po upływie okresu gwarancji, dostępność serwisu i części zamiennych przez okres pięciu lat.
Dostawa i uruchomienie	Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wniesieniem, montażem i instalacją (na koszt Wykonawcy) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy będzie się odbywać w terminie do 03.07.2017 r.
Szkolenie instalacyjne	Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w miejscu instalacji urządzenia – po uruchomieniu, przynajmniej 2 osób z pracowników użytkownika – WIOŚ Zielona Góra, w zakresie:

	<ul style="list-style-type: none"> • zastosowania urządzeń • podstawowych zasad bezpieczeństwa obsługi i użytkowania urządzeń • zasilania urządzeń; • przygotowania do pracy urządzeń; • uruchomienia urządzeń; • konfiguracji parametrów pracy urządzeń; • konserwacji urządzeń; • parametrów pracy urządzeń i programu sterującego. <p>Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych przez okres 1 roku w zakresie obsługi urządzeń</p>
--	--

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 03.07.2017 r.

5. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

- a) ma być złożona w formie pisemnej;
- b) ma obejmować całość zadania;
- c) cena łączna w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:

Zaproponowana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem (prace instalacyjne i budowlane, montaż, uruchomienie i programowanie, szkolenie, transport).

8. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował korzystną cenę oraz kryteriami gwarantującymi uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo ofert, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, aspekty społeczne, aspekty innowacyjne, koszty eksploatacji, serwis, termin wykonania zamówienia, doświadczenie wykonawcy polegające na wykonaniu pomieszczeń klimatyzowanych spełniających wymagania normy PN-EN 12341-2014 wraz z dostawą urządzeń i sprzętu wymienionego w pkt. 2 formularza ofertowym (zał. nr 1).

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

9. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 05.06.2017 r. w formie faxu, listu, osobiście, elektronicznie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra, fax 684548459; email: wios@zgora.pios.gov.pl Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Oferentowi drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadomienia Oferentów, których oferta nie została przyjęta do realizacji.

11. Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego:

- a) Katarzyna Skarupska tel. (68) 45 48 455 – Kierownik Laboratorium
- b) Dariusz Kycia tel. (68) 45 48 480 – Główny Specjalista
- c) Stanisław Jaskólski (68) 45 48 464 – Naczelnik Wydziału Administracyjno- Technicznego i Zamówień Publicznych

12. Informacje dotyczące płatności:

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.

13. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki: Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

.....
Mi (Podpis wnioskującego)

FORMULARZ OFERTOWY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
ul. H. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.: **modernizacja pokoju wagowego i dostawa, montaż i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pokoju wagowego laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze** realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oferuję/my wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa

ul. numer domu

kod miejscowość

tel. fax e-mail

REGON NIP

reprezentowany przez:

.....

nr rachunku bankowego

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

MODERNIZACJA POKOJU WAGOWEGO						
L.p	Urządzenia i wyposażenie wraz z montażem	Nazwa producenta i model urządzenia	Ilość [sztuki / komplet]	Cena jednostkowa brutto w zł	Wysokość podatku VAT w %	Wartość brutto [cena jednostkowa brutto w zł x ilość]
a	b	c	d	e	f	g
1.	Klimatyzator		1 szt.			
2.	Nawilżacze powietrza		2 szt.			

3.	Osuszacz		1 szt.			
4.	Rejestrator temperatury i wilgotności		1 szt.			
5.	Czujnik temperatury i wilgotności wzorcowany		1 szt.			
6.	Laptop		1 szt.			
7.	Drukarka laserowa		1 szt.			
8.	Ścianka działowa z drzwiami przesuwными, z komorą termiczną wyposażoną w kołnierz izolujący nad przestrzenią sufitu podwieszanego wraz z montażem <i>(uwaga! ścianka i drzwi przeszklone)</i>		1 kpl.			
9.	Szafa z wyposażeniem do kondycjonowania filtrów		1 szt.			
10.	Biurko meblowe		1 szt.			

Cena ogółem brutto: PLN

(słownie: PLN)

w tym podatek VAT% tj. PLN (słownie: PLN)

Cena ogółem uwzględnia wszystkie koszty, wydatki i opłaty związane z realizacją zamówienia, również te nie wymienione, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem (prace instalacyjne i budowlane, montaż, uruchomienie i programowanie, szkolenie, transport).

Gwarancja:

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

Ponadto:

1. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie potencjał techniczny konieczne do realizacji zamówienia.
2. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

....., dn.
(miejscowość)

.....
(Podpis/y i pieczęć/ki upoważnionego/nych przedstawiciela/i Wykonawcy)